



ARLIN 26 mars 2009

**FONTAINE JE BOIRAI DE TON EAU ...
...OU PAS...**

Dr S LELIMOUZIN
Médecin Hygiéniste
CHBA - Vannes

26 mars 2009

ARLIN Bretagne - Vannes

1




**FONTAINE
OU
PAS DE FONTAINE ?**

26 mars 2009

ARLIN Bretagne - Vannes

2




Fontaine-Refroidisseur

+	-
Eau rafraîchie disponible 24/24	Maintenance des appareils
Facilité de remplissage des pichets	Surveillance microbiologique spécifique
	Risques de contamination lors de faibles débits
	Entretien des pichets

Eau du robinet

+	-
Disponible 24/24	Problème de goût Voire de couleur
Pas de maintenance de matériel	Eau non rafraîchie
Surveillance de la potabilité	Entretien des pichets



26 mars 2009


ARLIN Bre

3

REFROIDISSEUR


- **Choix des appareils**

Minimiser le risque de prolifération
Faciliter la maintenance



- Pas de filtration
- Présence d'un clapet anti-retour (obligatoire)
- Tuyaux opaques
- Préférer un modèle
 - A tirage direct
 - Avec un serpentin en cuivre
- Pas de mousseurs sur les becs

Pas de système avec réservoir



26 mars 2009

ARLIN Bretagne - Vannes

4

REFROIDISSEUR



• Localisation

- Préférer des lieux « sécurisés »
 - les offices alimentaires
- Eviter les lieux de passage (couloirs, ...)
- Eviter le libre accès aux patients et aux visiteurs

26 mars 2009

ARLIN Bretagne - Vannes

5

REFROIDISSEUR



• Définir les bonnes pratiques

- Rien ne doit être vidé dans les grilles
 - » ~~Café~~
 - » ~~Jus de fruits~~
- L'appareil doit toujours resté branché
- Il est recommandé de faire couler l'eau une minute chaque matin
- Il ne faut pas laisser l'appareil sans utilisation quotidienne

Évaluer les besoins

ARLIN Bretagne - Vannes

6

REFROIDISSEUR



• Recommandations pour entretien et maintenance

OPERATIONS	FREQUENCES	PRINCIPES
Entretien des circuits internes	1 à 2 fois par an	Nettoyage-désinfection
Entretien partie externe	Quotidien	Nettoyage des parois, du bec, des grilles
	Annuelle	Désinfection du bec verseur
Surveillance microbiologique	Annuelle	Niveau cible critères de potabilité, absence de pyocyanique, absence de staphylocoque

Environ
4h/appareil

Extrait du Guide de l'eau dans les établissements de santé 2005

26 mars 2009

ARLIN Bretagne - Vannes

7